



Meitinger, Claudia

Von: [REDACTED]
Gesendet: Montag, 16. November 2020 10:38
An: Meitinger, Claudia
Betreff: WG: Neuer Festplatz Gersthofen / Hauptwasserleitung DN 600
Anlagen: IMG_20201112_163026.jpg; ATT00001.htm; IMG_20201112_163017.jpg; ATT00002.htm; Gersthfn.pdf; ATT00003.htm

Von: [REDACTED]@gersthofen.de
Gesendet: Montag, 16. November 2020 10:06
An: [REDACTED]@gersthofen.de
Cc: Stadtwerke Gersthofen Wasserwerk <wasserwerk@stadtwerke-gersthofen.de>
Betreff: Fwd: Neuer Festplatz Gersthofen / Hauptwasserleitung DN 600

Hallo Frau [REDACTED]

anbei die Mitteilung von Herrn Keller.
Da es sich um eine Hauptwasserleitung handelt muss diese besonders geschützt werden, d.h.
- keine Überbauung
- ständige Verfügbarkeit der Fläche für Reparaturen.
- beidseitige Vorhaltung von Bauraum.

Ich bitte Sie dies bei Ihren Planungen zu berücksichtigen.
Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen
[REDACTED]

Von meinem iPad gesendet

Anfang der weitergeleiteten E-Mail:

Von: "wasserwerk@stadtwerke-gersthofen.de" <wasserwerk@stadtwerke-gersthofen.de>
An: [REDACTED]@gersthofen.de
Betreff: Neuer Festplatz Gersthofen / Hauptwasserleitung DN 600

Hallo Herr [REDACTED]

ich habe in der Zeitung gelesen, in welchem Umfang das Gelände des neuen Festplatzes aussehen soll.

In dieser Fläche liegt die Hauptwasserleitung DN 600, ich hoffe dies wird bei der Planung des Geländes berücksichtigt.

Mit freundlichem Gruß

[REDACTED]
Technischer Leiter Wasserversorgung